

**УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ГОРОДУ ОМСКУ
(УМТСР по городу Омску)**

644007, г. Омск, ул. Булатова, д. 68
тел./факс (3812) 35-70-00 (доб. 56-00)
E-mail: omsk@omsk.omskmintrud.ru
<http://www.mtsr.omskportal.ru>
<http://www.omskmintrud.ru>

ОКПО 78787656, ОГРН 1055507075777, ИНН/КПП 5504108531/550401001

**ПРЕДПИСАНИЕ № 32
об устранении нарушений законодательства**

5 сентября 2016 года

город Омск

5 сентября 2016 года при проверке бюджетного учреждения Омской области дополнительного образования "Омская станция юных натуралистов" (далее – БУ ДО "ОБЛ СЮН"), зарегистрированного по адресу: 644074, г. Омск, ул. Дмитриева, д. 10, советником отдела по делам инвалидов Управления Министерства труда и социального развития Омской области по городу Омску – А.О. Медниковой выявлены нарушения законодательства БУ ДО "ОБЛ СЮН", требований к созданию условий инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, предусмотренные статьей 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", а именно:

1. При входе в здание оборудована металлическая конструкция, в виде двух направляющих, закрепленных поверх ступеней (данная конструкция пандусом не является, в соответствии с приложением "Б" свода Правил 59.13330.2012 (далее - СП 59.13330.2012). Наружная лестница не дублируется пандусом или подъемным устройством (согласно п. 4.1.14 СП 59.13330.2012 лестницы должны дублироваться пандусом или подъемным устройством);

2. Вход в здание оборудован двухстворчатой дверью с прозрачными стеклянными полотнами, на прозрачном полотне должна быть предусмотрена яркая контрастная маркировка в виде круга диаметром 0,1 м (согласно пункта 5.1.5 СП 59.13330.2012 на прозрачных полотнах дверей следует предусматривать яркую контрастную маркировку высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м, расположенную на уровне 1,2 м и не выше 1,5 м от поверхности пешеходного пути), высота порога, на входной группе, по пути движения и функциональных зонах не соответствует СП (согласно пунктам 5.1.4, 5.1.5 СП 59.13330.2012 высота порога не должна превышать 0,014 м);

3. При входе в здание отсутствует информационная мнемосхема (согласно п. 7.1.8 СП 59.13330.2012 при входах в здания для инвалидов по зрению должна быть установлена информационная мнемосхема);

4. В здании имеется санитарно-бытовое помещение, в котором отсутствуют откидной опорный поручень, крючки, вешалки для одежды и других принадлежностей, (согласно п. 5.3.3, п. 5.3.6. во всех зданиях, где имеются санитарно-бытовые помещения должны располагаться крючки для одежды, костылей и других принадлежностей, а также следует предусматривать возможность установки откидных опорных поручней, штанг, поворотных или откидных сидений);

5. На входе в санитарно-бытовое помещение отсутствуют рельефные знаки, не оборудована система тревожной сигнализации и т.д. (согласно пунктам 5.2.4, 5.3.6, 5.5.7 СП 59.13330.2012 во всех зданиях, где имеются санитарно-бытовые помещения, должны быть предусмотрены специально оборудованные для маломобильных групп населения (далее – МГН) места);

6. На путях движения МГН система средств информации для своевременного ориентирования и однозначного опознавания объектов и мест посещения не предусматривает тактильную информацию, доступные для МГН элементы здания не идентифицируются символами доступности (согласно пунктам 5.5.1- 5.5.3 СП 59.13330.2012 доступные для МГН элементы здания должны идентифицироваться символами доступности, на не доступные места предусматриваются указатели направления движения, к ближайшему доступному элементу, система средств информационной поддержки должна быть комплексной и предусматривать визуальную, звуковую и тактильную информацию с указанием направления движения и мест получения услуги, должны обеспечивать непрерывность информации, своевременное ориентирование и однозначное опознавание объектов и мест посещения, они должны предусматривать возможность получения информации об ассортименте предоставляемых услуг, размещении и назначении функциональных элементов, расположении путей эвакуации, предупреждать об опасностях в экстремальных ситуациях и т.п.).

В соответствии с федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"; приказом Министерства труда и социального развития Омской области от 24 мая 2006 года № 13 "Об утверждении перечня должностных лиц Министерства труда и социального развития Омской области и его территориальных органов, имеющих право выдавать предписания о нарушении законодательства и составлять протоколы об административных правонарушениях" предлагаю устранить выявленные нарушения законодательства:

№ п/п	Перечень предложений по устранению нарушений со ссылкой на нормативный правовой акт	Срок устранения нарушения
1.	В соответствии с СП 59.13330.2012: - обустроить вход (выход) пандусом (в соответствии с	до 30 сентября 2019г.

	утвержденными стандартами, вдоль обеих сторон всех пандусов и лестниц установить ограждения с поручнями на высоте 0,90 м (от 0,85 м. до 0,92 м.) и ширине от 0,90 м. до 1,0 м) или подъемным устройством;	до 30 сентября 2019г.
2.	-уменьшить высоту порогов при входах в здание, по путям движения маломобильных групп населения до 0,014 м.;	до 30 сентября 2019г.
3.	- установить информационную мнемосхему;	
4.	-разместить комплексные системы информации, предусматривающие визуальную, звуковую и тактильную информацию (и/или контрастно окрашенная поверхность) с указанием направления движения и мест получения услуги, об ассортименте предоставляемых услуг, размещении и назначении функциональных элементов на территории здания;	
5.	-оборудовать откидной опорный поручень, крючками, вешалками для одежды, костылей, и других принадлежностей санитарно бытовую комнату;	до 30 сентября 2019г.
6.	- оборудовать стрелками навигации эвакуационный выход;	
7.	- оборудовать рельефные знаки, и систему тревожной сигнализации в санитарно-бытовом помещении (согласно пунктам 5.2.4, 5.3.6, 5.5.7 СП 59.13330.2012);	до 30 сентября 2019г.

Об исполнении настоящего предписания прошу сообщить в письменной форме с приложением документов, подтверждающих устранение допущенных нарушений, в Управление Министерства труда и социального развития Омской области по городу Омску по адресу: 644007, г. Омск, ул. Булатова, д. 68, контактный телефон: (3812) 35-70-00-(доб. 56-00).

Должностное лицо территориального органа Министерства труда и социального развития Омской области), выдавшее предписание:

Советник отдела по делам инвалидов
УМТСР Омской области по г.Омску
(должность)

А.О. Медникова
(инициалы, фамилия)


(подпись, дата)